Εσωτερική μονάδα: **AS50TDBHRA** | Εξωτερική μονάδα: **1U50JEFFRA**

Haier

Λειτουργία

Ψύξη	ΝΑΙ
Θέρμανση / Μέση Ζώνη	ΝΑΙ
Θέρμανση / Θερμή Ζώνη	-
Θέρμανση / Ψυχρή Ζώνη	-

Φορτίο Σχεδιασμού

Ψύξη	5,2	Kw
Θέρμανση / Μέση Ζώνη	5,2	Kw
Θέρμανση / Θερμή Ζώνη	-	Kw
Θέρμανση / Ψυχρή Ζώνη	-	Kw

Εποχιακή Απόδοση

Ψύξη	SEER	6,8
Θέρμανση / Μέση Ζώνη	SCOP(A)	4,0
Θέρμανση / Θερμή Ζώνη	SCOP(W)	-
Θέρμανση / Ψυχρή Ζώνη	SCOP©	-

Ψύξη

Δηλωμένη ψυκτική ισχύς για θερμοκρασία χώρου 27(19)°C και θερμοκρασία εξωτερικού χώρου Tj

Tj=35°C	Pdc	5,375	Kw
Tj=30°C	Pdc	3,907	Kw
Tj=25°C	Pdc	2,560	Kw
Tj=20°C	Pdc	1,559	Kw

Δηλωμένος βαθμός ενεργειακής απόδοσης για θερμοκρασία χώρου 27(19)°C και θερμοκρασία εξωτερικού χώρου Tj

Tj=35°C	EERd	3,87
Tj=30°C	EERd	5,50
Tj=25°C	EERd	8,83
Tj=20°C	EERd	12,99

Θέρμανση / Μέση Ζώνη

Δηλωμένη θερμαντική ισχύς για θερμοκρασία χώρου 20°C και θερμοκρασία εξωτερικού χώρου Tj

Tj=-7°C	Pdh	4,861	Kw
Tj=2°C	Pdh	2,991	Kw
Tj=7°C	Pdh	1,976	Kw
Tj=12°C	Pdh	1,583	Kw
Tj=δίτιμη θερμοκρασία	Pdh	4,861	Kw
Tj=θερμοκρασία ορίου λειτουργίας	Pdh	4,375	Kw

Δηλωμένος συντελεστής απόδοσης/Μέσης Ζώνης για θερμοκρασία χώρου 20°C και θερμοκρασία εξωτερικού χώρου Tj

Tj=-7°C	COPd	3,03
Tj=2°C	COPd	4,99
Tj=7°C	COPd	6,37
Tj=12°C	COPd	6,99
Tj=δίτιμη θερμοκρασία	COPd	3,03
Tj=θερμοκρασία ορίου λειτουργίας	COPd	3,03

Θέρμανση / Θερμή Ζώνη

Δηλωμένη θερμαντική ισχύς για θερμοκρασία χώρου 20°C και θερμοκρασία εξωτερικού χώρου Tj

Tj=2°C	Pdh	-	Kw
Tj=7°C	Pdh	-	Kw
Tj=12°C	Pdh	-	Kw
Tj=δίτιμη θερμοκρασία	Pdh	-	Kw
Tj=θερμοκρασία ορίου λειτουργίας	Pdh	-	Kw

Δηλωμένος συντελεστής απόδοσης/Θερμής Ζώνης για θερμοκρασία χώρου 20°C και θερμοκρασία εξωτερικού χώρου Tj

Tj=2°C	COPd	-
Tj=7°C	COPd	-
Tj=12°C	COPd	-
Tj=δίτιμη θερμοκρασία	COPd	-
Tj=θερμοκρασία ορίου λειτουργίας	COPd	-

Δίτιμη Θερμοκρασία

Θέρμανση / Μέση Ζώνη	Tbiv	-7	°C
Θέρμανση / Θερμή Ζώνη	Tbiv	-	°C

Θερμοκρασία Ορίου Λειτουργίας

Θέρμανση / Μέση Ζώνη	Tol	-10	°C
Θέρμανση / Θερμή Ζώνη	Tol	-	°C

Ηλεκτρικά Στοιχεία

Ηλεκτρική ισχύς εισόδου σε κατάστασεις διαφορετικές της ενεργούς κατάστασης

Εκτός Λειτουργίας	P_{OFF}	0,02	Kw
Κατάσταση Αναμονής	P_{SB}	0,02	Kw
Κατάσταση χωρίς λειτουργία θερμοστάτη	P_{TO}	0,045	Kw
Κατάσταση λειτουργίας θερμαντήρα στροφαλο-θαλάμου	P_{CK}	0,0	Kw

Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

Ψύξη	Q_{CE}	268	Kwh/a
Θέρμανση / Μέση Ζώνη	Q_{HE}	1819	Kwh/a

Ρύθμιση Λειτουργίας-Μεταβλητή

Λοιπά Χαρακτηριστικά

Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτ. μονάδα)	LWA	57	dB(A)
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτ. μονάδα)	LWA	63	dB(A)
Δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη	GWP	675	Kg ισοδύ-ναμου CO_2
Ονομαστική παροχή αέρα (εσωτ. μονάδα)	-	1000	m^3/h
Ονομαστική παροχή αέρα (εξωτ. μονάδα)	-	2500	m^3/h

Haier

Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες:
Εισαγωγέας / Διανομέας στην Ελλάδα: INVENTOR A.G. A.E. Θουκυδίδου 2, Άγιος Στέφανος, 145 65
Τηλ: 211.300.33.00 Fax: 211.300.33.33 / www.haieraircondition.gr

Εναρμόνιση με πρότυπα: EN 14511-1,2,3,4:2013 Κανονισμός της ΕΕ αρ. 626/2011 Κανονισμός της ΕΕ αρ. 206/2012
Μέθοδος υπολογισμού – Μέτρηση με πρότυπα: EN 14825