Εξωτερική μονάδα: **1U09BE8ERA** | Εσωτερική μονάδα: **AS09TA2HRA**

Haier

Λειτουργία

Ψύξη	ΝΑΙ
Θέρμανση / Μέση Ζώνη	ΝΑΙ
Θέρμανση / Θερμή Ζώνη	ΝΑΙ
Θέρμανση / Ψυχρή Ζώνη	-

Φορτίο Σχεδιασμού

Ψύξη	2,60	Kw
Θέρμανση / Μέση Ζώνη	2,40	Kw
Θέρμανση / Θερμή Ζώνη	1,30	Kw
Θέρμανση / Ψυχρή Ζώνη	-	Kw

Εποχιακή Απόδοση

Ψύξη	SEER	6,20
Θέρμανση / Μέση Ζώνη	SCOP(A)	4,0
Θέρμανση / Θερμή Ζώνη	SCOP(W)	4,7
Θέρμανση / Ψυχρή Ζώνη	SCOP©	-

Ψύξη

Δηλωμένη ψυκτική ισχύς για θερμοκρασία χώρου 27(19)°C και θερμοκρασία εξωτερικού χώρου Tj

Tj=35°C	Pdc	2,600	Kw
Tj=30°C	Pdc	1,900	Kw
Tj=25°C	Pdc	1,200	Kw
Tj=20°C	Pdc	0,900	Kw

Δηλωμένος βαθμός ενεργειακής απόδοσης για θερμοκρασία χώρου 27(19)°C και θερμοκρασία εξωτερικού χώρου Tj

Tj=35°C	EERd	3,20
Tj=30°C	EERd	5,30
Tj=25°C	EERd	7,50
Tj=20°C	EERd	11,50

Θέρμανση / Μέση Ζώνη

Δηλωμένη θερμαντική ισχύς για θερμοκρασία χώρου 20°C και θερμοκρασία εξωτερικού χώρου Tj

Tj=-7°C	Pdh	2,100	Kw
Tj=2°C	Pdh	1,300	Kw
Tj=7°C	Pdh	1,000	Kw
Tj=12°C	Pdh	0,900	Kw
Tj=δίτιμη θερμοκρασία	Pdh	2,100	Kw
Tj=θερμοκρασία ορίου λειτουργίας	Pdh	2,000	Kw

Δηλωμένος συντελεστής απόδοσης/Μέσης Ζώνης για θερμοκρασία χώρου 20°C και θερμοκρασία εξωτερικού χώρου Tj

Tj=-7°C	COPd	2,60
Tj=2°C	COPd	4,00
Tj=7°C	COPd	5,30
Tj=12°C	COPd	6,70
Tj=δίτιμη θερμοκρασία	COPd	2,60
Tj=θερμοκρασία ορίου λειτουργίας	COPd	2,40

Θέρμανση / Θερμή Ζώνη

Δηλωμένη θερμαντική ισχύς για θερμοκρασία χώρου 20°C και θερμοκρασία εξωτερικού χώρου Tj

Tj=2°C	Pdh	1,300	Kw
Tj=7°C	Pdh	1,000	Kw
Tj=12°C	Pdh	0,900	Kw
Tj=δίτιμη θερμοκρασία	Pdh	1,3	Kw
Tj=θερμοκρασία ορίου λειτουργίας	Pdh	1,3	Kw

Δηλωμένος συντελεστής απόδοσης/Θερμής Ζώνης για θερμοκρασία χώρου 20°C και θερμοκρασία εξωτερικού χώρου Tj

Tj=2°C	COPd	4,00
Tj=7°C	COPd	5,30
Tj=12°C	COPd	6,70
Tj=δίτιμη θερμοκρασία	COPd	4,00
Tj=θερμοκρασία ορίου λειτουργίας	COPd	4,00

Δίτιμη Θερμοκρασία

Θέρμανση / Μέση Ζώνη	Tbiv	-10	°C
Θέρμανση / Θερμή Ζώνη	Tbiv	-7	°C

Θερμοκρασία Ορίου Λειτουργίας

Θέρμανση / Μέση Ζώνη	Tol	2	Kw
Θέρμανση / Θερμή Ζώνη	Tol	1,3	Kw

Ηλεκτρικά Στοιχεία

Ηλεκτρική ισχύς εισόδου σε κατάστασεις διαφορετικές της ενεργούς κατάστασης

Εκτός Λειτουργίας	P_{OFF}	0	Kw
Κατάσταση Αναμονής	P_{SB}	0,002	Kw
Κατάσταση χωρίς λειτουργία θερμοστάτη	P_{TO}	0,038	Kw
Κατάσταση λειτουργίας θερμαντήρα στροφαλο-θαλάμου	P_{CK}	0,0	Kw

Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

Ψύξη	Q_{CE}	147	Kwh/a
Θέρμανση / Μέση Ζώνη	Q_{HE}	841	Kwh/a
Θέρμανση / Θερμή Ζώνη	Q_{HE}	380	Kwh/a

Ρύθμιση Λειτουργίας-Μεταβλητή

Λοιπά Χαρακτηριστικά

Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτ. μονάδα)	LWA	53	dB(A)
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτ. μονάδα)	LWA	61	dB(A)
Δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη	GWP	2088	Kg ισοδύ-ναμου CO_2
Ονομαστική παροχή αέρα (εσωτ. μονάδα)	-	500	m^3/h
Ονομαστική παροχή αέρα (εξωτ. μονάδα)	-	1600	m^3/h

Haier

Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες:
Εισαγωγέας / Διανομέας στην Ελλάδα: INVENTOR A.G. A.E. Θουκυδίδου 2, Άγιος Στέφανος, 145 65
Τηλ: 211.300.33.00 Fax: 211.300.33.33 / www.haieraircondition.gr

Εναρμόνιση με πρότυπα: EN 14511:2011 Κανονισμός της ΕΕ αρ. 626/2011 Κανονισμός της ΕΕ αρ. 206/2012
Μέθοδος υπολογισμού – Μέτρηση με πρότυπα: EN 14825